

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ****Przetarg nieograniczony pn:****Remont instalacji elektrycznej  
przy ul Warszawskiej 4 oraz remont instalacji domofonowej przy ul. Batorego5  
w Katowicach**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przekazuje Wykonawcom treść zapytań oraz udziela wyjaśnień.

**Pytanie**

Witam, piszę do Państwa z zapytaniem odnośnie przetargu na instalację domofonów przy ulicy Batorego 5. Chciałbym się dowiedzieć na jakich drzwiach będą montowane elektromagnesy, tj. czy drzwi są dwuskrzydłowe czy jednoskrzydłowe, z jakiego są materiału (drewniane)? Czy w budynku tym jest podział na klatki oraz ile jest wejść do budynku.

**Odpowiedź**

1. Elektrozwora montowana będzie na drzwiach jednoskrzydłowych bram metalowych ażurowych.
2. W budynku są dwie klatki schodowe, jedna to wejście z bramy, druga w oficynie.

**Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Z upoważnienia Dyrektora  
KZGM w Katowicach

*Ewelina Kotodziejczyk*

**Otrzymują:**

- Wszyscy uczestnicy postępowania,
- NZ - a/a.

**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach**ul. Grażyńskiego 5  
40-126 Katowice  
skr. poczt. 334tel.: 32 258 20 21 do 25  
faks: 32 258 20 25  
NIP 634 269 76 80www: <http://kzgm.katowice.pl>  
email: [poczta@kzgm.katowice.pl](mailto:poczta@kzgm.katowice.pl)  
REGON 241031620