

## OPIS PRZEDMIOTU ZLECENIA

### I. Przedmiot zlecenia.

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie:

1. usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności:
  - a) systemów sygnalizacji pożaru (centrale sygnalizacji pożaru, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory akustyczne, czujki optyczne, czujki termiczne, jonizacyjne izotopowe czujki dymu, czujki liniowe, adaptery, elementy kontrolno-sterujące, elementy sterujące, elementy kontrolne),
  - b) systemów oddymiania (centrale oddymiania, centrale pogody, czujki optyczne, przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania, klapy i okna, siłowniki, chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe),
  - c) przeciwpożarowych wyłączników prądu wraz z przeglądem działania oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
2. usługi kontroli szczelności jonizacyjnych izotopowych czujek dymu,
3. całodobowego przyjmowania od Zleceniodawcy zgłoszeń uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy urządzeń przeciwpożarowych oraz w terminie do 4 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy urządzeń przeciwpożarowych podjęcia fizycznych interwencji na danym obiekcie w celu sprawdzenia poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych i przeprowadzenia drobnych napraw urządzeń przeciwpożarowych tj.:
  - a) usunięcia alarmów technicznych i uszkodzeń spowodowanych zabrudzeniem komór czujek,
  - b) wymiany zbitych szybek lub zamknięcie klapek ochronnych ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz przycisków oddymiania,
  - c) przeprowadzenia resetu urządzeń.

### II. Termin realizacji zlecenia.

1. Wykonanie przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych:
  - a) systemów sygnalizacji pożaru (centrale sygnalizacji pożaru, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory akustyczne, czujki optyczne, czujki termiczne, jonizacyjne izotopowe czujki dymu, czujki liniowe, adaptery, elementy kontrolno-sterujące, elementy sterujące, elementy kontrolne) będzie realizowane co 6 miesięcy w terminach 1 wrzesień – 30 wrzesień oraz 1 marzec – 31 marzec, przez cały okres obowiązywania Umowy,
  - b) systemów oddymiania (centrale oddymiania, centrale pogody, czujki optyczne, przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania, klapy i okna, siłowniki, chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe) będzie realizowane co 6 miesięcy w terminach 1 wrzesień – 30 wrzesień oraz 1 marzec – 31 marzec, przez cały okres obowiązywania Umowy,
  - c) przeciwpożarowych wyłączników prądu wraz z przeglądem działania oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego będzie realizowane co 12 miesięcy w terminie 1 wrzesień – 30 wrzesień, przez cały okres obowiązywania Umowy.

2. Wykonanie kontroli szczelności jonizacyjnych izotopowych czujek dymu będzie realizowane co 12 miesięcy w terminie 1 wrzesień – 30 wrzesień, przez cały okres obowiązywania Umowy.
3. Wykonanie całodobowego przyjmowania od Zleceniodawcy zgłoszeń uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy urządzeń przeciwpożarowych oraz w terminie do 4 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy urządzeń przeciwpożarowych podjęcia fizycznych interwencji na danym obiekcie w celu sprawdzenia poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych i przeprowadzenia drobnych napraw urządzeń przeciwpożarowych tj.:
  - a) usunięcia alarmów technicznych i uszkodzeń spowodowanych zabrudzeniem komór czujek,
  - b) wymiany zbitych szybek lub zamknięcie kłapek ochronnych ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz przycisków oddymiania,
  - c) przeprowadzenia resetu urządzeń,będzie realizowane przez cały okres obowiązywania Umowy.

### III. Warunki przedmiotu zlecenia oraz dokumenty wymagane od Zleceniobiorcy.

1. W celu realizacji usług Umowy całodobowo, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zleceniobiorca przystępujący do konkursu ofertowego musi posiadać siedzibę w promieniu co najwyżej 20 km od siedziby Zleceniodawcy tj. ul. Grażyńskiego 5 w Katowicach.
2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości wykonania zlecenia przy pomocy podwykonawców.
3. W celu wykazania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zlecenia, Zleceniobiorca wykaże, że dysponuje co najmniej 3 pracownikami posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych oraz kontroli szczelności jonizacyjnych izotopowych czujek dymu.
4. Zleceniobiorca przedłoży wymagane zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na działalność, o której mowa w Prawie Atomowym, polegające na obrocie, transporcie, składowaniu i obsłudze w zakresie instalowania, konserwacji i kontroli szczelności źródeł izotopowych czujek dymu.
5. Zleceniobiorca oświadczy, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki realizacji Umowy.

### IV. Sposób obliczenia ceny.

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest wycenić wszystkie usługi / czynności przewidziane w Umowie do wykonania, oddzielnie dla każdego obiektu – zgodnie ze wzorem oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
2. Ponieważ zlecenie obejmuje wykonanie co 6 i 12 miesięcy przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, co 12 miesięcy kontrole szczelności jonizacyjnych izotopowych czujek dymu, oraz przez cały okres obowiązywania Umowy całodobowy nadzór, interwencje i przeprowadzenie drobnych napraw urządzeń przeciwpożarowych, zaofiarowana cena jednostkowa będzie średnim kosztem wszystkich usług / czynności dla okresu 6 miesięcy.
3. Rozliczenie będzie dokonywane w cyklach 6-miesięcznych, po zakończeniu i odebraniu protokolarnie wykonania usług przez osoby sprawujące nadzór nad realizacją Umowy.