

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**Przetarg nieograniczony pn:*****Wymiana drzwi wejściowych do budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach (11 części)***

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przekazuje Wykonawcom treść zapytań oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie

Proszę o informację – jaka szerokość i wysokość światła przejścia jest przewidziana dla drzwi do lokali mieszkalnych?

Odpowiedź

Wysokość światła przejścia wynosi 2,0 m, natomiast szerokość światła odpowiada przedmiarowi dla poszczególnych drzwi, zgodnie z przedmiarem.

Zamawiający informuje, że miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z upoważnienia Dyrektora
KZGM w Katowicach

Ewelina Kłodziejczyk

Otrzymują:

- Wszyscy uczestnicy postępowania,
- NZ - a/a.



Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice
skr. poczt. 334

tel.: 32 258 20 21 do 25
faks: 32 258 20 25
NIP 634 269 76 80

www: <http://kzgm.katowice.pl>
email: poczta@kzgm.katowice.pl
REGON 241031620