

**WYJAŚNIENIA
TREŚCI SIWZ****REMONT DACHU, ELEWACJI, KLATKI SCHODOWEJ, DOBUDOWA PRZEWODÓW
KOMINOWYCH, PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ PRZY UL. DRZYMAŁY 13
W KATOWICACH**

W związku z wpływieniem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zmianami) zamieszcza treść pytań oraz udziela wyjaśnień.

PYTANIE 1

W dziale 4.4 „Stopnice schodów zewnętrznych”, Przedmiaru robót, jest mowa o rozbiorce istniejącej konstrukcji schodów od strony ulicy oraz o stopniach blokowych z granitu strzegomskiego, natomiast Projekt obejmuje „wykonanie nowych stopnic z lastryka płukanego z powierzchnią antypoślizgową”. Prosimy o sprecyzowanie jaki zakres robót ma zostać wykonany.

ODPOWIEDŹ

Należy wykonać – zgodnie z przedmiarem robót - stopnie blokowe z granitu strzegomskiego.

PYTANIE 2

Prosimy o podanie średnicy rury ze stali ocynkowanej, z której ma zostać wykonana balustrada okienna. W przedmiarach podano fi 32mm natomiast w projekcie fi 50mm.

ODPOWIEDŹ

Należy wykonać - zgodnie z przedmiarem robót - rura ze stali ocynkowanej fi 32 mm.

PYTANIE 3

Prosimy o podanie wysokości podstawy klapy oddymiającej. W przedmiarach wpisano wysokość: min 350mm, w opisie projektu: min. 500mm, natomiast na rysunku A28: 300 lub 350mm.

ODPOWIEDŹ

Wysokość podstawy klapy oddymiającej wynosi 350 mm.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kopia: NZ - a/a

Prowadząca sprawę:

Aleksandra Bubik

Dział Organizacji Przetargów

032 416 31 68

Z upoważnienia Dyrektora
KZGM w Katowicach

mgr Grzegorz Marek



Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

ul. Grażyńskiego 5

40-126 Katowice

skr. poczt. 334

tel.: 32 258 20 21 do 25

faks: 32 258 20 25

NIP 634 269 76 80

www: <http://kzgm.katowice.pl>

email: poczta@kzgm.katowice.pl

REGON 241031620