



## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłącza kanalizacji, remontu podwórza z operatem geodezyjnym dla budynku przy ul. Drzymały 8 w Katowicach.

Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach zgodnie z art. 38. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień treści SIWZ.

### Pytanie 1

Proszę o odpowiedź czy w związku z tym, że na rynku są duże trudności z zakupem płyt balkonowych o wymiarach 60x60x4 cm oraz korytek betonowych odwadniających o wymiarach 40x40/100/8 prosimy o podanie nazwy producenta tych elementów jeśli Państwo takiego posiadają lub o możliwość zastosowania płytek i korytek o innych wymiarach. Prosimy o podanie nowych wymiarów.

### Odpowiedź 1

Dopuszczamy możliwość zastosowania zamiennika płyty chodnikowej 60x60x4cm na płyty chodnikowe betonowe 30x30x5cm, oraz korytka odwadniające otwarte 40x40/100x8 na korytka otwarte o płaskim dnie 70x30x10cm.

**Jednocześnie zamawiający informuje, że termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Z upoważnienia  
DYREKTORA

*mgr inż. Marcin Szymczyk*

Otrzymują:  
-NZ, a/a.



Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Katowicach

ul. Grażyńskiego 5  
40-126 Katowice  
skr. poczt. 334

tel.: 32 258 20 21 do 25  
faks: 32 201 08 85  
NIP 634 269 76 80

www: <http://kzgm.katowice.pl>  
email: [poczta@kzgm.katowice.pl](mailto:poczta@kzgm.katowice.pl)  
REGON 241031620