

NZ.231.081.2017.PO

Katowice, dnia 22.09.2017r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach oraz jego ocieplenie wraz z robotami towarzyszącymi.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przekazuje Wykonawcom treść zapytań z dnia 21.09.2017r. i udziela wyjaśnień:

Pytanie:

Proszę o określenie parametrów przenikalności cieplnej U oraz przepuszczalności światła-Lt okien. W wymogach mamy parametr $L_t=80\%$ - czyli przepuszczalność światła dla zestawu szybowego, niestety taka wartość odpowiada podwójnemu zestawowi szyb. Aby uzyskać zadane współczynniki przepuszczalności cieplnej dla okien trzeba zastosować zestawy trzyszybowe a co za tym idzie nie spełnimy współczynnika L_t bo trzy szyby zawsze zatrzymają więcej światła niż dwie.

Odpowiedź: Należy dotrzymać parametrów przenikalności cieplnej U na poziomie $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dopuszcza się obniżenie parametru L_t do poziomu 65%.

Pytanie:

Proszę o określenie kolorystyki elewacji- na rysunku kolorystyki elewacji podano farbę silikonową kolor -GRANIT 5 oraz GRANIT 60 ,natomiast w opisie -kolor GRAPHIT 15 oraz GRAPHIT 0.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kolorystykę elewacji należy wykonać wg barw GRANIT 5 oraz GRANIT 60.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulegają:

Miejsce zmiany	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Rozdział XIII pkt 4	Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do 25.09.2017 r. do godz. 08:45.	Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do 27.09.2017 r. do godz. 08:45.
Rozdział XV pkt 15 - ramka	„Nie otwierać przed 25.09.2017 r., godz. 09:00”	„Nie otwierać przed 27.09.2017 r., godz. 08:00”
Rozdział XVI pkt 1	Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego tj. 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro – Sekretariat (wejście do budynku od strony Ronda), a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii	Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego tj. 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro – Sekretariat (wejście do budynku od strony Ronda), a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii

	Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter do dnia 25.09.2017 r. do godz. 08:45.	Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter do dnia 27.09.2017 r. do godz. 08:45.
Rozdział XVI pkt 3	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2017r. o godz. 09:00 w KZGM w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5, Sala konferencyjna (parter naprzeciw wejścia do głównego budynku).	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017r. o godz. 09:00 w KZGM w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5, Sala konferencyjna (parter naprzeciw wejścia do głównego budynku).


 D Y R E K T O R
mgr inż. Barbara Oborny

Otrzymują:

- Wszyscy uczestnicy postępowania,
- NZ – a/a.

Sporządził: Przemysław Olszewski, tel. 32/416 31 68



Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice
skr. poczt. 334

tel.: 32 258 20 21 do 25
faks: 32 258 20 25
NIP 634 269 76 80

www: <http://kzgm.katowice.pl>
email: poczta@kzgm.katowice.pl
REGON 241031620