

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ  
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA  
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 z dnia 23.XII. 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu XII.2017 – I.2018 przewodów kominowych w budynku przy ulicy Słonimskiego 6 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 1




nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
1.	Przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe z łazienki są drożne.
2.	Mieszk.nr 8,10,12 – kratki wentylacyjne w łazience są podłączone do wspólnego przewodu kominowego wentylacyjnego.
3.	Mieszk.nr 8,10 – automaty gazowo-kąpielowe są podłączone do wspólnego przewodu kominowego.
4.	Mieszk.nr 7,9,11 – kratki wentylacyjne w łazience są podłączone do wspólnego przewodu kominowego wentylacyjnego.
5.	Mieszk.nr 7,9 - automaty gazowo-kąpielowe są podłączone do wspólnego przewodu kominowego.
6.	Ponad dachem w przewodach kominowych wentylacyjnych wykonać wyloty boczne obustronne, a wylot górny zamurować.
7.	Uszczelnić nieszczelności na ściankach działowych między przewodami kominowymi spalinowymi i wentylacyjnymi na całej swej długości.
##	Zaprojektować i wybudować oddzielne przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe.

ODDZIAŁ EKSPLOATACJI BUDYNKÓW NR 1  
Inspektor ds. Technicznych

*mgr Patrycja Gorczycka*  
podpis potwierdzający  
odbior zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr upr. 586/90  
*Zbigniew Wątręba*  
podpis i pieczęć  
Kierownika RZK

# LEGENDA

-  -przewód dymowy
-  -przewód spalinowy
-  -przewód wentylacyjny

GŁ - rodzaj podłączenia  
i kondygnacja

m7 - numer mieszkania

8m - długość przewodu

ul. Stonimskiego 6

nr5 GŁ m8, m10 9 metrów

nr6 GŁ m12 13 metrów

nr7 WŁ m8, m10, m12 10 metrów

nr8 6 metrów



nr1 GŁ m9, m7 12 metrów

nr2 12 metrów

nr3 WŁ m7, m9, m11 9 metrów

nr4 GŁ m11 4 metry

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY  
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9  
tel./fax 32266-60-84; 266-60-85

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13  
40-093 Katowice, ul. Chopina 9

tel./fax 32 259-75-14  
NIP: 644-051-35-28

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr upr. 685/90  
Zbigniew Wątroba