

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel./fax 32266-60-84; 266-60-85
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel./fax 32 259-75-14
NIP: 644-051-35-26

Katowice

dnia

15.XII.2017r.

ZALECENIE Nr 13/2017

**USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.**

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 14.XII.2017r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Ligonia 6/13 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 4

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania w kuchni.
	Z A L E C E N I A
1.	Dla pomieszczenia kuchni zaprojektować i wybudować dwa przewody kominowe ponad dach budynku: spalinowy dla pieca C.O gaz i wentylacyjny.
2.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz zabudować wkład kwasoodporny /rury/, który zabezpieczy przez zwilgotnieniem ścian.
3.	W kuchni obecną kratkę wentylacyjną zlikwidować /zamurować/.
4.	Dla mieszkania umożliwić stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
5.	Po wykonaniu w/wym zaleceń zgłosić ponownie celem wydania końcowej opinii.

podpis potwierdzający
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr 13/2017/90

podpis i pieczęć
Kierownika RZK