



Komunalny Zakład  
Gospodarki Mieszkaniowej  
w Katowicach

Tel.: 32 258 20 21 do 25

Faks: 32 258 20 25

www.kzgm.katowice.pl

poczta@kzgm.katowice.pl

NZ.231.061.2020.MGW

Katowice 12.10.2020 r.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

#### **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. BEDNORZA 22 W KATOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO**

Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 09.10.2020 r. zamieszcza treść pytania oraz udziela wyjaśnień.

#### **Pytanie:**

W opisach PB i PBW znajdują się zapisy „wymalowanie linii i oznaczeń miejsca postojowego” oraz „montaż znaku drogowego pionowego D18a” – nie ma takich pozycji w przedmiarze.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że „montaż znaku drogowego pionowego D18a” oraz „wymalowanie linii i oznaczeń miejsca postojowego” należy ująć w kosztach ogólnych budowy.

#### **Pytanie:**

W poz. 61 przedmiaru robót budowlanych uwzględniono skucie tynków tylko na elewacji północnej. Zgodnie z opisem technicznym na elewacji północnej należy skuć 100 % tynków oraz zdemontować istniejące ocieplenie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że demontaż ocieplenia na ścianie wschodniej ujęto w poz. 88 przedmiaru robót (branża budowlana).

#### **Pytanie:**

Zgodnie z opisem technicznym w ościeżnicach okiennych od strony zewnętrznej należy wykonać tynk ciepłochronny, natomiast w przedmiarach przyjęto przyklejenie płyt z wełny. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie grubości izolacji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że ocieplenie ościeżnic należy wykonać płytami z wełny mineralnej o gr. 30 mm.

#### **Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w projekcie technicznym dotyczącego remontu mieszkania 7 „Wymagana impregnacja elementów drewnianych stropów do REI 60, zaleca się wykonanie impregnacji do REI 120”. Prosimy o doprecyzowanie jaką klasę ognioodporności należy uzyskać.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że elementy drewniane stropów należy zaimpregnować do REI 60.

**Miejsce i termin otwarcia ofert pozostają bez zmian, tj. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 590868-N-2020 z dnia 05.10.2020 r.**

#### Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania,
- NZ – a/a.

Sporządziła: Monika Gnacy-Witt

Z upoważnienia  
Dyrektora KZGM  
w Katowicach

Dział Zamówień Publicznych  
Z-ca Kierownika

mgr Przemysław Olszewski

Informacja dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez KZGM w Katowicach: Administratorem Danych Osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z/s 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 5, skr. pocztowa 334, tel: 32 258 20 21 do 25, fax: 32 258 20 25, NIP: 634 269 76 80, REGON: 241031620.



Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: [IOD@kzgm.katowice.pl](mailto:IOD@kzgm.katowice.pl). Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania określonych prawem obowiązków i uprawnień, realizacji zawartych umów oraz gdy jest to niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. Możemy także przetwarzać dane w celu ochrony żywotnych interesów Państwa bądź osób trzecich. Podstawą przetwarzania może być również udzielona zgoda. Dane przechowujemy tylko do czasu spełnienia celów, dla których je zebraliśmy lub przez okres wymagany przez przepisy prawa. Przekazujemy dane tylko takim odbiorcom, których udział w realizacji celów przetwarzania jest niezbędny, lub które są uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przestanie przetwarzania tych danych stanowiłby przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania (o ile realizacja tych praw nie będzie w sprzeczności z realizacją celów przetwarzania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i skargi do PUODO, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – prawo do wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do momentu wycofania zgody.

