

ZMIANA TREŚCI SIWZ

**Zaprojektowanie i wykonanie źródła ciepła wraz z wymianą
i rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i robotami budowlanymi towarzyszącymi w
budynku Komisariatu VI Policji przy ul. Stawowej 8 w Katowicach**

Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej Ustawa (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszcza treść pytań oraz udziela wyjaśnień.

1. Pytanie:

Dot. SIWZ R III PKT 2.1

Zamawiający pisze o "Określenie rodzaju prac termomodernizacyjnych dla prawidłowego wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i wielkości źródła ciepła." prosimy o sprecyzowanie czy w tym zakresie zamawiający oczekuje koncepcji prac termomodernizacyjnych budynku mających obniżyć jego zapotrzebowanie cieplne i tym samym doprowadzić do zakresu w którym ma to zapotrzebowanie pokrywać wymieniona w przedmiocie postępowania pompa ciepła. Jeśli jednak chodzi o inny zakres opracowania prosimy o przybliżenie go.

Odpowiedź:

Określenie rodzaju prac termomodernizacyjnych polegać ma na zinwentaryzowaniu wykonanych dotychczas w obiekcie prac termomodernizacyjnych, w celu prawidłowego wyliczenia projektowanego obciążenia cieplnego i doboru wielkości źródła ciepła.

2. Pytanie:

Dot. SIWZ R III PKT 2.1

Prosimy o potwierdzenie że w ramach obecnie istniejącego przyłącza istnieje możliwość zwiększenia mocy.

Odpowiedź:

Według rozeznania Zamawiającego, dla pompy ciepła o mocy do 60 kW, jest możliwość zasilania elektrycznego mocą 16 kW z istniejącego przyłącza (bezpiecznik przedlicznikowy 3x25A). Wykonawca ma wystąpić o warunki techniczne zasilania do Tauron DT.

W odpowiedzi na zapytanie, które zadano podczas wizji lokalnej (pytanie dotyczyło mocy zamówionej dla potrzeb komisariatu oraz zużycia energii elektrycznej) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Moc zamówiona dla potrzeb komisariatu wynosi 35kW, a zużycie energii elektrycznej za miesiąc grudzień 2020r. wyniosło 4040kWh.

3. Pytanie

Dot. SIWZ R III PKT 2.4

Zamawiający wymaga aby w trakcie prowadzenia całości prac budowlanych na terenie budowy przebywał kierownik robót sanitarnych, prosimy o wyjaśnienie czy osoba mająca faktycznie przebywać cały czas podczas prowadzenia prac budowlanych musi posiadać uprawnienia kierownika budowy w zakresie sanitarnym czy też może to być delegowany do tego celu koordynator nie posiadający uprawnień kierownika budowy w zakresie sanitarnym a posiadający kwalifikacje i doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi. W takim wypadku osoba posiadająca uprawnienia kierownika budowy w zakresie sanitarnym pełniła by stały nadzór nad prowadzonymi pracami poprzez bieżące inspekcje.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w trakcie realizacji robót budowlanych ciągłej obecności na terenie obiektu kierownika robót sanitarnych.

4. Pytanie:

Dot. PFU PKT 2.2.2

Zamawiający wymaga aby zaprojektować jedno urządzenie w typie monoblok , urządzenie to powinno posiadać minimum 2 sprężarki, prosimy o informację czy jeśli uwarunkowania techniczne będą tego wymagały zamawiający zgodzi się na instalację urządzeń typu split oraz czy możliwa będzie instalacja urządzenia z jedną sprężarką.

Odpowiedź:

W przypadku udokumentowanych w projekcie uwarunkowań technicznych Zamawiający na w/w podstawie wyrazi zgodę na zastosowanie innego niż opisane rozwiązanie pompy ciepła.

5. Pytanie:

Dot. PFU PKT 4.5

Zamawiający wymienia posiadane dokumenty w tym projekt adaptacyjny z 2002r oraz projekt wykonawczy instalacji sanitarnej i wodociągowej z 2003r. prosimy o informacje czy rysunki do tych projektów Zamawiający posiada w formie edytowalnej (dwg. dxf,) a jeśli tak to czy udostępni je .

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada rysunków w formie edytowalnej dwg, dxf.

6. Pytanie:

W dokumentach przetargowych wskazujecie Państwo wymóg aby jednostka zewnętrzna pompy ciepła została zainstalowana na dachu, prosimy o informację czy robiona była analiza obciążalności dachu a jeśli tak to prosimy o udostępnienie wyników tej analizy.

Jeśli nie była wykonywana analiza prosimy o informację na czym zamawiający opiera się przy tym wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada analizy obciążalności dachu i wziął pod uwagę, że może być konieczne wzmocnienie konstrukcji dachu. W PFU został zawarty zapis "Przeprowadzić sprawdzenie nośności dachu wraz z ewentualnym wzmocnieniem konstrukcji w miejscu przewidzianym do montażu pompy".

7. Pytanie:

Po przeprowadzonej wizji lokalnej prosimy o podanie następujących informacji: Jaki rodzaj stropodachu został zastosowany w trakcie rozbudowy budynku w latach 80 tych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentów potwierdzających rodzaj wykonanego stropodachu podczas wykonanej nadbudowy budynku w latach 80-tych.

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 1 Ustawy Zamawiający zmienia termin składania ofert i dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Miejsce zmiany	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
1 Rozdział XV (Opis sposobu przygotowania ofert) pkt 15 - ramka	„Nie otwierać przed 20.01.2021 r., godz. 09:00”	„Nie otwierać przed 25.01.2021 r., godz. 09:00”
2 Rozdział XVI (Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert, informacja o trybie otwarcia) pkt 1	Oferta powinna być złożona w skrzynce podawczej, znajdującej się wewnątrz budynku Zamawiającego, w tzw. przedsionku. 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter do dnia 20.01.2021 r. do godz. 08:45.	Oferta powinna być złożona w skrzynce podawczej, znajdującej się wewnątrz budynku Zamawiającego, w tzw. przedsionku. 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter do dnia 25.01.2021 r. do godz. 08:45.
3 Rozdział XVI (Termin oraz	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2021 r. o godz. 09:00 w KZGM w Katowicach,	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2021 r. o godz. 09:00 w KZGM w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5,

	miejsce składania i otwarcia ofert, informacja o trybie otwarcia) pkt 3	ul. Grażyńskiego 5, Sala konferencyjna (parter naprzeciw wejścia do głównego budynku).	Sala konferencyjna (parter naprzeciw wejścia do głównego budynku).
4	Rozdział III (Opis przedmioty zamówienia) pkt 2	<p>1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie źródła ciepła w postaci pompy ciepła powietrze/woda wraz z wymianą i rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku Komisariatu VI Policji przy ul. Stawowej 8 w Katowicach. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:</p> <p>1) dokumentację:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inwentaryzacja budowlana obiektu • Określenie rodzaju prac termomodernizacyjnych dla prawidłowego wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i wielkości źródła ciepła. • Inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania. • Opracowanie projektu budowlanego budowy źródła ciepła, opartego na pompie ciepła powietrze/woda o wydajności minimalnej 40kW. • Opracowanie projektu wykonawczego budowy źródła ciepła i wymiany instalacji centralnego ogrzewania z jej rozbudową o pomieszczenia na parterze budynku. • Zapewnienie odpowiedniej mocy przyłącza energetycznego. • Uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zamawiającym. • Wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla robót tego wymagających. <p>2) roboty budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, zatwierdzonego projektu budowlanego i projektu wykonawczego. • Roboty demontażowe istniejącej instalacji c.o. • Przebudowa pomieszczeń na piętrze III w celu wydzielania pomieszczenia technicznego na potrzeby pompy ciepła. • Doprowadzenie wymaganych instalacji do pomieszczenia technicznego. • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rozbudową o pomieszczenia na parterze budynku. • Montaż pompy ciepła powietrze/woda na dachu. • Roboty budowlane towarzyszące przebudowie pomieszczeń i pozostałym robotom budowlanym jak tynkowanie, malowanie, osadzanie drzwi itd. • Wymiana stalowych witryn na witryny PVC spełniające obowiązujące normy cieplne. 	<p>1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie źródła ciepła w postaci pompy ciepła powietrze/woda wraz z wymianą i rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku Komisariatu VI Policji przy ul. Stawowej 8 w Katowicach. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:</p> <p>1) dokumentację:</p> <p>a. Inwentaryzacja, w tym m. in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • inwentaryzacja budowlana obiektu, • inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania, • inwentaryzacja pozostałych niezbędnych dla przedmiotu zamówienia instalacji, • określenie rodzaju prac termomodernizacyjnych dla prawidłowego wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i wielkości źródła ciepła. <p>b. Projekt budowlany budowy źródła ciepła, opartego na pompie ciepła powietrze/woda o wydajności minimalnej 40kW, maksymalnej 60 kW, zawierający niezbędny zakres instalacyjny oraz budowlany wymagający pozwolenia lub zgłoszenia, w tym m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zaprojektowanie zasilania w energię elektryczną przyjętych urządzeń oraz pomieszczenia technicznego (uzyskanie warunków technicznych od Tauron DT), • zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji dachu, <p>c. Projekt wykonawczy budowy źródła ciepła i wymiany instalacji centralnego ogrzewania z jej rozbudową o pomieszczenia na parterze budynku.</p> <p>Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym.</p> <p>Zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania przepisów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Szczegółowa kwalifikacja zakresu zamówienia do projektu budowlanego i do projektu wykonawczego należy do projektanta wraz z wystąpieniem w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla robót tego wymagających.</p> <p>2) roboty budowlane:</p> <p>Wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, ujętych w zatwierdzonym projekcie budowlanym i w projekcie wykonawczym, w tym:</p> <p>a. Roboty rozbiórkowe i demontażowe obej-</p>

			<p>mujące m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • demontaż istniejącej instalacji c. o. • demontaż witryn stalowych w lokalach użytkowych. <p>b. Wymiana z rozbudową instalacji centralnego ogrzewania obejmująca m. in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie nowej instalacji c. o. • dodatkowo przyłączenie do instalacji c. o. pomieszczeń na parterze budynku <p>c. Wykonanie źródła ciepła obejmujące m. in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • montaż pompy ciepła powietrze/woda na dachu, w tym zasilanie w energię elektryczną, • technologię pompy ciepła czyli dobór zasobnika buforowego i pozostałego osprzętu, armatury itd. w pomieszczeniu technicznym na III piętrze • doprowadzenie wymaganych instalacji (sanitarnych, elektrycznych) do pomieszczenia technicznego, • wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania zaprojektowanych urządzeń oraz zabudowy odpowiednich zabezpieczeń. <p>d. Roboty budowlane towarzyszące obejmujące m. in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę pomieszczeń na piętrze III w celu wydzielenia pomieszczenia technicznego na potrzeby źródła ciepła, • wzmocnienie dachu, • wymianę stalowych witryn na witryny PVC, spełniające obowiązujące normy cieplne, • roboty wykończeniowe pomieszczeń jak tynkowanie, malowanie, osadzanie drzwi itp.
5	Załącznik nr 5 - wzór umowy - § 20 ust. 3 (Zmiana postanowień umowy)	Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy w przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach i uprawnieniach nie mniejszych niż wymagane w SIWZ.	Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy w przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach, uprawnieniach i doświadczeniu spełniających co najmniej takie warunki jakie określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaoferowano w ofercie i dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
6	PFU 1.1 Zakres zamówienia (1.1.1 oraz 1.1.2)	<p>1.1.1 Dokumentacja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inwentaryzacja budowlana obiektu • Określenie rodzaju prac termomodernizacyjnych dla prawidłowego wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i wielkości źródła ciepła. • Inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania. • Opracowanie projektu budowlanego budowy źródła ciepła, opartego na pompie ciepła powietrze/woda o wydajności minimalnej 40kW. • Opracowanie projektu wykonawczego budowy źródła ciepła i wymiany instalacji centralnego ogrzewania z jej rozbudową o pomieszczenia na parterze budynku. 	<p>1.1.1 Dokumentacja</p> <p>Wykonanie dokumentacji, na którą składają się:</p> <p>a) Inwentaryzacja, w tym m. in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • inwentaryzacja budowlana obiektu, • inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania, • inwentaryzacja pozostałych niezbędnych dla przedmiotu zamówienia instalacji, • określenie rodzaju prac termomodernizacyjnych dla prawidłowego wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i wielkości źródła ciepła. <p>b) Projekt budowlany budowy źródła ciepła, opartego na pompie ciepła powietrze/woda o wydajności minimalnej 40kW, maksymalnej 60 kW, zawierający niezbędny zakres instalacyjny</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie odpowiedniej mocy przyłącza energetycznego. • Uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zamawiającym. • Wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla robót tego wymagających. <p>1.1.2 Roboty budowlane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, zatwierdzonego projektu budowlanego i projektu wykonawczego. • Roboty demontażowe istniejącej instalacji c.o. • Przebudowa pomieszczeń na piętrze III w celu wydzielenia pomieszczenia technicznego na potrzeby pompy ciepła. • Doprowadzenie wymaganych instalacji do pomieszczenia technicznego. • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rozbudową o pomieszczenia na parterze budynku. • Montaż pompy ciepła powietrze/woda na dachu. • Roboty budowlane towarzyszące przebudowie pomieszczeń i pozostałym robotom budowlanym jak tynkowanie, malowanie, osadzanie drzwi itd. • Wymiana stalowych witryn na witryny PVC spełniające obowiązujące normy cieplne. 	<p>oraz budowlany wymagający pozwolenia lub zgłoszenia, w tym m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zaprojektowanie zasilania w energię elektryczną przyjętych urządzeń oraz pomieszczenia technicznego (uzyskanie warunków technicznych od Tauron DT), • zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji dachu, c) Projekt wykonawczy budowy źródła ciepła i wymiany instalacji centralnego ogrzewania z jej rozbudową o pomieszczenia na parterze budynku. <p>Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym. Zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania przepisów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Szczegółowa kwalifikacja zakresu zamówienia do projektu budowlanego i do projektu wykonawczego należy do projektanta wraz z wystąpieniem w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla robót tego wymagających.</p> <p>1.1.2 Roboty budowlane</p> <p>Wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, ujętych w zatwierdzonym projekcie budowlanym i w projekcie wykonawczym, w tym:</p> <p>a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmujące m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • demontaż istniejącej instalacji c. o. • demontaż witryn stalowych w lokalach użytkowych. <p>b) Wymiana z rozbudową instalacji centralnego ogrzewania obejmująca m. in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie nowej instalacji c. o. • dodatkowo przyłączenie do instalacji c. o. pomieszczeń na parterze budynku <p>c) Wykonanie źródła ciepła obejmujące m. in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • montaż pompy ciepła powietrze/woda na dachu, w tym zasilanie w energię elektryczną, • technologię pompy ciepła czyli dobór zasobnika buforowego i pozostałego osprzętu, armatury itd. w pomieszczeniu technicznym na III piętrze • doprowadzenie wymaganych instalacji (sanitarnych, elektrycznych) do pomieszczenia technicznego, • wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania zaprojektowanych urządzeń oraz zabudowy odpowiednich zabezpieczeń. <p>d) Roboty budowlane towarzyszące obejmujące m. in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę pomieszczeń na piętrze III w celu wydzielenia pomieszczenia technicznego na potrzeby źródła ciepła, • wzmocnienie dachu, • wymianę stalowych witryn na witryny PVC,
--	--	---

			spełniające obowiązujące normy cieplne, roboty wykończeniowe pomieszczeń jak tynkowanie, malowanie, osadzanie drzwi itp.
7	PFU 2.2.1 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rozbudową pkt 3	mieszkań	Wykreślono zapis
8	PFU 2.2.1 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rozbudową pkt 7	W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.	Wykreślono zapis
9	PFU 2.2.2 Wykonanie źródła ciepła pkt 13	W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.	Wykreślono zapis
10	PFU 4.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego pkt 3	Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579)	Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

Załączniki:

- zmieniony wzór umowy;
- zmieniony program funkcjonalno – użytkowy (zmiany wyróżniono na czerwono, natomiast treść, którą usunięto zaznaczono skreśleniem – skreślenia zostaną usunięte przed podpisaniem umowy).

Z upoważnienia
Dyrektora KZGM
w Katowicach

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik

Ewelina Kotodziejczyk-Kozyra

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania,
- NZ – a/a

Sporządzili: Monika Gnacy-Witt, Agnieszka Panek, Przemysław Olszewski

Informacja dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez KZGM w Katowicach: Administratorem Danych Osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z/s 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 5, skr. pocztowa 334, tel: 32 258 20 21 do 25, fax: 32 258 20 25, NIP: 634 269 76 80, REGON: 241031620.



Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@kzgm.katowice.pl. Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania określonych prawem obowiązków i uprawnień, realizacji zawartych umów oraz gdy jest to niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. Możemy także przetwarzać dane w celu ochrony żywotnych interesów Państwa bądź osób trzecich. Podstawą przetwarzania może być również udzielona zgoda. Dane przechowywane tylko do czasu spełnienia celów, dla których je zebraliśmy lub przez okres wymagany przez przepisy prawa. Przekazujemy dane tylko takim odbiorcom, których udział w realizacji celów przetwarzania jest niezbędny, lub które są uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania tych danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania (o ile realizacja tych praw nie będzie w sprzeczności z realizacją celów przetwarzania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i skargi do PUODO, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – prawo do wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do momentu wycofania zgody.

