

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zaprojektowanie i wykonanie źródła ciepła wraz z wymianą i rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku Komisariatu VI Policji przy ul. Stawowej 8 w Katowicach

Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej Ustawa (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszcza treść pytań oraz udziela wyjaśnień.

1. Pytanie:

Nie wiemy jakie rozeznanie ma Zamawiający w zakresie zabezpieczeń elektrycznych dedykowanych dla pomp ciepła, jednak jesteśmy przekonani, że dla instalacji o mocy nominalnej ok 60 kw minimalne zabezpieczenie jakie będzie potrzebne to 45A, jednak na tym etapie, kiedy nie wiadomo jaka będzie pompa zakładanie takiego scenariusza jest przedwczesne i trzeba być przygotowanym na zabezpieczenie większe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie „Zmiana treści SIWZ” z dnia 15.01.2021 r. i informuje, że w ramach istniejącego przyłącza będzie można zasilic urządzenie o mocy nie większej niż 16 kw (zabezpieczenia 25A i należy położyć kabel od naszej rozdzielnicy do nowego urządzenia).

2. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienia następującej kwestii:

Piszą Państwo, że wykonawca ma zwrócić się do Tauron o warunki zmiany przyłącza, jednak aby to właściwie oszacować i przeprowadzić potrzeba wyjaśnić następujące:

- gdzie znajduje się przyłączy (w bramie czy w budynku komisariatu)?
- jakie jest zabezpieczenie główne na przyłączy ?
- jeśli przyłączy znajduje się w bramie to jakim przewodem realizowane jest doprowadzenie energii elektrycznej z bramy do budynku komisariatu?
- jeśli przyłączy jest w budynku komisariatu to jaki przekrój ma przewód zasilający ?
- jeśli przyłączy jest w bramie i jest zabezpieczone jednym ze znajdujących się tam zabezpieczeń głównych to jakie inne obwody (prosimy podać ilość i wartości poszczególnych zabezpieczeń) są z tego zabezpieczenia głównego realizowane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynek Komisariatu zasilany jest z rozdzielnicy Zamawiającego usytuowanej na budynku (zabezpieczenie 63A). Rozdzielnica ta zasilana jest ze złącza kablowego znajdującego się w bramie budynku sąsiedniego. Jest to ZK Tauronu i Zamawiający nie zna jego topografii (wielkość zabezpieczeń, przekroju kabla zasilającego budynek Komisariatu itd.)

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 Ustawy Zamawiający zmienia termin składania ofert i dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Miejsce zmiany	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
1 Rozdział XV (Opis sposobu przygotowania ofert) pkt 15 -	„Nie otwierać przed 28.01.2021 r., godz. 09:00”	„Nie otwierać przed 29.01.2021 r., godz. 09:00”

	ramka		
2	Rozdział XVI (Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert, informacja o trybie otwarcia) pkt 1	Oferta powinna być złożona w skrzynce podawczej, znajdującej się wewnątrz budynku Zamawiającego, w tzw. przedsionku. 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 , a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter do dnia 28.01.2021 r. do godz. 08:45.	Oferta powinna być złożona w skrzynce podawczej, znajdującej się wewnątrz budynku Zamawiającego, w tzw. przedsionku. 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 , a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter do dnia 29.01.2021 r. do godz. 08:45.
3	Rozdział XVI (Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert, informacja o trybie otwarcia) pkt 3	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2021 r. o godz. 09:00 w KZGM w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5, Sala konferencyjna (parter naprzeciw wejścia do głównego budynku).	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r. o godz. 09:00 w KZGM w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5, Sala konferencyjna (parter naprzeciw wejścia do głównego budynku).

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania,
- NZ – a/a.

Z upoważnienia
Dyrektora KZGM
w Katowicach

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik

Ewelina Kotodziejczyk-Kozyra

Sporządzili: Monika Gnacy-Witt, Przemysław Olszewski

Informacja dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez KZGM w Katowicach: Administratorem Danych Osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z/s 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 5, skr. pocztowa 334, tel: 32 258 20 21 do 25, fax: 32 258 20 25, NIP: 634 269 76 80, REGON: 241031620.



Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@kzgm.katowice.pl. Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania określonych prawem obowiązków i uprawnień, realizacji zawartych umów oraz gdy jest to niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. Możemy także przetwarzać dane w celu ochrony żywotnych interesów Państwa bądź osób trzecich. Podstawą przetwarzania może być również udzielona zgoda. Dane przechowywane tylko do czasu spełnienia celów, dla których je zebraliśmy lub przez okres wymagany przez przepisy prawa. Przekazujemy dane tylko takim odbiorcom, których udział w realizacji celów przetwarzania jest niezbędny, lub które są uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania tych danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania (o ile realizacja tych praw nie będzie w sprzeczności z realizacją celów przetwarzania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i skargi do PUODO, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – prawo do wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do momentu wycofania zgody.

