

**DOBÓR WRAZ Z ZAPROJEKTOWANIEM ORAZ DOSTARCZENIE I MONTAŻ  
PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZEWNĄTRZ BUDUNKU  
UŻYTKOWEGO PRZY UL. KOSSUTHA 11**

Platforma dla osób niepełnosprawnych poręczowa (przyschodowa) ma służyć likwidacji bariery schodowej na zewnątrz budynku wejścia głównego budynku (od strony portierni) na parter budynku dla osób poruszających się wózkami inwalidzkimi.

**PARAMETRY TECHNICZNE PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
PORE CZOWEJ (PRZYSCHODOWEJ):**

- WYKONANIE - WEWNĘTRZNE
- UDŹWIG - min. 300 KG
- PROWADZENIE - ZĘBATKA ORAZ ROLKI
- TOR JAZDY - DWIE STALOWE RURY Z KRATOWNICĄ (SŁUŻY, JAKO PORE CZ)
- ZAKRĘTY - 90<sup>0</sup>, 180<sup>0</sup>
- WYMIARY: PODEST 700x900 MM (DOPUSZCZA SIĘ INNE WYMIARY PRZY WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM ZAMAWIAJĄCEGO)
- PODEST: BLACHA RYFLOWANA ANTYPOŚLIZGOWA
- ZASILANIE: BATERYJNE (24 VDC)
- PRĘDKOŚĆ: 0,15 M/S
- OPUSZCZANIE AWARYJNE - ZA POMOCĄ KORBY
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE - SKŁADANE SIEDZISKO NA PLATFORMIE (PRZEWÓZ OSÓB KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA WÓZKU)
- PRZYCISKI BEZPIECZEŃSTWA - PRZYCISK STOP ORAZ PRZYCISK DZWONKA ALARMOWEGO
- STEROWANIE: KASETA STEROWA LUB PRZYCISKI NA PLATFORMIE I KASETA WEZWAŃ NA PRZYSTANKACH. W TABLICY STEROWEJ POWINIEN BYĆ CZYTELNY WYŚWIETLACZ POKAZUJĄCY SYMBOLIKĘ PRACY DŹWIGU I TYPOWE USTERKI. SYMBOLIKA WINNA BYĆ ODZWIERCIEDLONA WEWNĄTRZ TABLICY STEROWEJ BEZ DODATKOWYCH CZYTNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH W JĘZYKU POLSKIM.

**DODATKOWE WYMAGANIA DLA WYKONAWCY W SFERZE ODBIORU  
URZĄDZENIA**

DZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM  
Kierownik  
19.05  
2017  
mgr inż. Paweł Noga

- ODBIÓR I DOPUSZCZENIE URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
- WYSTOSOWANIE WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE BADANIA PRZED WYDANIEM PIERWSZEJ DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA EKSPLOATACJĘ URZĄDZENIA DO URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO
- WYSTOSOWANIE WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE BADANIA / ZMIANĘ DANYCH PRZED WYDANIEM PIERWSZEJ DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA EKSPLOATACJĘ URZĄDZENIA - REJESTRACJA NA UŻYTKOWNIKA TJ. KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH
- OBECNOŚĆ PRZY PRZEPROWADZANIU BADAŃ PRZEZ INSPEKTORA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO (KONIECZNA OBECNOŚĆ PRZEDSTAWICIELI ZAMAWIĄCEGO)
- KSIĄŻKA REWIZYJNA URZĄDZENIA TRAKTOWANA BĘDZIE, JAKO DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

DZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM

Kierownik

19.05  
mgr inż. Paweł Noga