



NZ.231.018.2018.PO

Katowice, dnia 05.04.2018r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Wymiana stolarki otworowej w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przekazuje Wykonawcom treść zapytania z dnia 04.04.2018r. i udziela wyjaśnień:

Pytanie:

Proszę o określenie miejsca montażu taśmy paroprzepuszczalnej od zewnątrz na załączonym rysunku?

Odpowiedź:

W przypadku wymiany okien drewnianych skrzynkowych na drewniane z szybami zespolonymi nie będzie możliwe zastosowanie taśmy zewnętrznej paroprzepuszczalnej jak podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 1a do umowy. Należy zastosować profile poszerzające (uzupełniające), a do uszczelnienia użyć taśmy samorozprężnej. Sposób i miejsce montażu taśm przedstawiony został na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający informuje, że miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączniki:

- rysunek poglądowy

Z upoważnienia
Dyrektora KZGM
w Katowicach

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Z-ca Kierownika

mgr inż. Mariena Krakowska

Otrzymują:

- Wszyscy uczestnicy postępowania,
- NZ – a/a.

Sporządził: Przemysław Olszewski, tel. 32/416 31 68



Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice
skr. poczt. 334

tel.: 32 258 20 21 do 25
faks: 32 258 20 25
NIP 634 269 76 80

www: <http://kzgm.katowice.pl>
email: poczta@kzgm.katowice.pl
REGON 241031620