



nr obwodu			TP1/1	TP1/2
Nazwa obwodu	Zasilanie tablicy TP1 z szyn istniejącej tablicy elektrycznej		Zasilanie wentylatora	Zasilanie podgrzewacza
moc obwodu			0,1 kW	1,5 kW

Tablica natynkowa, kompaktowa, 125
A, min. IP 44, IK 09,II klasa
ochronności, szyna TH35

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT-KATOWICE" 40 - 874 KATOWICE; ul. Tysiąclecia 1 tel.: 254 14 41/ fax 254 05 29; skr.poczt. 1766 NIP 634-013-42-57	
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY; Dz.Nr: 1202/18 40-384 Katowice; ul. Ks.Bpa.Herberta Bednorza 14			DATA	02.2017
TEMAT	DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA PN.: SZOPIENICE-CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 W KATOWICACH NA POTRZEBY REALIZACJI USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH.			BRANŻA	E
TYTUŁ RYS. SCHEMAT TABLICY TP1					
PROJEKTOWAŁ /OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR RYS.	E-10
	inż. B.Kusiak	1115/94		FORMAT	A4
	mgr inż. K.Gac			SKALA	-:-
SPRAWDZIŁ	mgr inż. M.Szlenk	SLK/4438/PWOE/13		FAZA	PB