

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy  
(pieczęć firmowa)

**Protokół z przeglądu kotła gazowego w lokalu**  
**przy ul..... w Katowicach**

\*Nr lokalu .....

\*Imię i nazwisko najemcy .....

1. **Data przeprowadzenia przeglądu kotła gazowego:.....**
2. **Skład zespołu przeprowadzającego przegląd:**

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(imię i nazwisko)

3. **Zakres przeglądu kotła gazowego: .....**  
(podać nazwę i typ kotła)

<b>Czynność</b>	<b>Potwierdzenie wykonania</b>
<b>1. Kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy do 30 kW (wiszący)</b> a) Wyczyszczenie wnętrza urządzenia i obudowy, b) Wyczyszczenie wymiennika pierwotnego po stronie przepływu gazów spalinowych, c) Wyczyszczenie palnika głównego, d) Sprawdzenie wystąpienia uszkodzeń lub korozji czopucha, e) Sprawdzenie prawidłowego działania zapalacza lub elektronicznego zapłonu, f) Kontrola właściwego działania palnika w fazie c.o. i c.w.u., g) Skuteczność działania elektrycznego głównego wyłącznika umieszczonego na kotle, h) Skuteczność działania termostatu c.o. i c.w.u., i) Sprawdzenie szczelności obiegu gazowego, j) Sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego, k) Sprawdzenie szczelności obiegów wody i śladów utleniania na złączkach, l) Sprawdzenie działania i drożności wypływu z zaworu bezpieczeństwa, m) Kontrola i czyszczenie syfonów (dotyczy kotłów kondensacyjnych), n) *Kontrola funkcjonowania regulatora pokojowego, o) Wizualna kontrola przewodów powietrzno-spalinowych (dotyczy kotłów TURBO i kondensacyjnych), p) *Sprawdzenie działania zaworu trójdrogowego, q) Przegląd pompy wodnej.	a) ..... b) ..... c) ..... d) ..... e) ..... f) ..... g) ..... h) ..... i) ..... j) ..... k) ..... l) ..... m) ..... n) ..... o) .....  p) ..... q) .....

4. **Ustalenia dotyczące dopuszczenia kotła gazowego do dalszej eksploatacji:**

a) Kocioł gazowy jest sprawny technicznie\* / nie jest sprawny technicznie\* i dopuszcza się go\* /  
nie dopuszcza\* do dalszej eksploatacji.

KZGM KATOWICE

b) \*Odcięto dopływ gazu do urządzenia.....

c) \***Użytkownik lokalu** przed powtórным uruchomieniem kotła gazowego dostarczy do **EB nr.....** pisemne oświadczenie o sprawności urządzenia potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. **Użytkownik lokalu** naprawę kotła wykonuje we własnym zakresie i własnym kosztem.

5. Wnioski w sprawie przeprowadzenia niezbędnych prac, przeróbek lub inwestycji:

.....  
.....  
.....  
.....

6. **\*Oświadczenie najemcy lokalu:**

Oświadczam, że w dniu ..... odbył się przegląd kotła gazowego dwufunkcyjnego. Nie poniosłam /em\* żadnych szkód związanych z wykonaniem przeglądu.

.....  
Podpis użytkownika lokalu

7. Na tym protokół zakończono i podpisano:

.....  
Podpis/y osoby (osób) przeprowadzającej / ych przegląd  
oraz pieczęć / ki imienna / e

- nie potrzebne skreślić