

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

### Wymiana stolarki otworowej w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez KZGM.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa”, Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przekazuje Wykonawcom treść zapytania z dnia 04.07.2018 r. oraz 05.07.2018 r. i udziela wyjaśnień:

#### Pytanie nr 1:

W pkt 2.2) załącznika nr 1 do Wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ parametry wymagane dla okna lub drzwi zawarta jest informacja o współczynniku dźwiękochłonności  $R_w > 35$  dB - jest to rozumiane jako współczynnik dźwiękochłonności dla szyby, jednak wtedy zmienia się budowa szyby i grubość jednej z szyb jest 10 mm (budowa 10/20/4); a kolejnym parametrem podanym jest informacja że każda szyba ma być grubości 4 mm. Jak widać każda z tych informacji wyklucza się. Proszę o doprecyzowanie informacji odnośnie tego współczynnika dźwiękochłonności, czego on ma dotyczyć i co z grubością szyby.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla szyb o grubości 4 mm z przestrzenią wypełnioną argonem lub innym gazem szlachetnym (4/16/4) współczynnik dźwiękochłonności powinien wynosić  $R_w \geq 31$  dB.

#### Pytanie nr 2:

W planie stolarki okiennej do wymiany w lokalach gminnych ze środków inwestycyjnych EB-6 w kolumnie RODZAJ OKIEN wpisane jest drewno; natomiast w kolumnie POWIERZCHNIA OKIEN - RAZEM dokładnie te same okna są zsumowane pod PCV. W konsekwencji formularz ofertowy posiada błędną ilość m<sup>2</sup> stolarki pcv i drewnianej. Proszę o określenie czy mają to być okna PCV czy drewno. Jakie wartości /ilości metrów są prawidłowe?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kolumnie „rodzaj okien” dla budynku przy ul. Tysiąclecia 86 podano okna drewniane, jako stan istniejący. W wyniku wymiany w lokalach zostaną zamontowane okna PCV. Dane w formularzu ofertowym są prawidłowe.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulegają:

Miejsce zmiany	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Pkt 2.2) Załącznika nr 1 do Wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ	<p><b>2.2. Parametry wymagane dla okna lub drzwi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>średni współczynnik przenikania ciepła dla okien pionowych z szybami zespolonymi jednokomorowymi minimum <math>U_g \leq 1,1</math> W/m<sup>2</sup> K,</li> <li>współczynnik dźwiękochłonności <math>R_w &gt; 35</math> dB,</li> <li>każda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią wypełnioną argonem lub innym gazem szlachetnym (4/16/4),</li> <li>współczynnik infiltracji powietrza <math>a \leq 0,3</math></li> </ul>	<p><b>2.2. Parametry wymagane dla okna lub drzwi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>średni współczynnik przenikania ciepła dla okien pionowych z szybami zespolonymi jednokomorowymi minimum <math>U_g \leq 1,1</math> W/m<sup>2</sup> K,</li> <li><b>współczynnik dźwiękochłonności <math>R_w \geq 31</math> dB,</b></li> <li>każda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią wypełnioną argonem lub innym gazem szlachetnym (4/16/4),</li> <li>współczynnik infiltracji powietrza <math>a \leq 0,3</math> m<sup>3</sup>/(m.h.daPa<sup>2/3</sup>),</li> <li>mocowanie okien zgodnie z instrukcją producenta i normami,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>m^3/(m.h.daPa^{2/3})</math>,</li> <li>- mocowanie okien zgodnie z instrukcją producenta i normami,</li> <li>- kolor okien i drzwi biały,</li> <li>- skrzydło okienne według załączonej dokumentacji,</li> <li>- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor okien i drzwi biały,</li> <li>- skrzydło okienne według załączonej dokumentacji,</li> <li>- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie.</li> </ul>
Pkt 2.2.1) Załącznika nr 1a do Wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ	<p><b>2.2.1. Parametry wymagane dla okna lub drzwi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średni współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone, jednokomorowe minimum <math>U_g \leq 1,1 W/m^2 K</math>,</li> <li>- współczynnik dźwiękochłonności <math>R_w &gt; 35</math> dB,</li> <li>- każda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią wypełnioną argonem lub innym gazem szlachetnym (4/16/4),</li> <li>- współczynnik infiltracji powietrza <math>a \leq 0,3 m^3/(m.h.daPa^{2/3})</math>,</li> <li>- ościeżnice oraz ramiaki skrzydeł okiennych z drewna klejonego, gwarantujące odpowiednią sztywność w płaszczyźnie okna,</li> <li>- mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,</li> <li>- stolarka impregnowana i dwukrotnie malowana farbami wodoroodpornymi w kolorze białym,</li> <li>- powłoki malarskie nakładane natryskowo (dwukrotnie),</li> <li>- skrzydło okienne według załączonej dokumentacji,</li> <li>- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie.</li> </ul>	<p><b>2.2.1. Parametry wymagane dla okna lub drzwi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średni współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone, jednokomorowe minimum <math>U_g \leq 1,1 W/m^2 K</math>,</li> <li>- współczynnik dźwiękochłonności <math>R_w \geq 31</math> dB,</li> <li>- każda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią wypełnioną argonem lub innym gazem szlachetnym (4/16/4),</li> <li>- współczynnik infiltracji powietrza <math>a \leq 0,3 m^3/(m.h.daPa^{2/3})</math>,</li> <li>- ościeżnice oraz ramiaki skrzydeł okiennych z drewna klejonego, gwarantujące odpowiednią sztywność w płaszczyźnie okna,</li> <li>- mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,</li> <li>- stolarka impregnowana i dwukrotnie malowana farbami wodoroodpornymi w kolorze białym,</li> <li>- powłoki malarskie nakładane natryskowo (dwukrotnie),</li> <li>- skrzydło okienne według załączonej dokumentacji,</li> <li>- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie.</li> </ul>

**Zamawiający informuje, że miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Z upoważnienia  
Dyrektora KZGM  
w Katowicach

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Z-ca Kierownika

*mgr inż. Marzena Krakowska*

Otrzymują:

- Wszyscy uczestnicy postępowania,
- NZ – a/a.

Sporządził: Monika Gaacy-Witt, Dział Zamówień Publicznych, tel. 32/416 31 68

**Informacja dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez KZGM w Katowicach:** Administratorem Danych Osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z/s 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 5, skr. pocztowa 334, tel: 32 258 20 21 do 25, fax: 32 258 20 25, NIP: 634 329 76 80, REGON: 241031620.



Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: [IOD@kzgm.katowice.pl](mailto:IOD@kzgm.katowice.pl). Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania określonych prawem obowiązków i uprawnień, realizacji zawartych umów oraz gdy jest to niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. Możemy także przetwarzać dane w celu ochrony żywotnych interesów Państwa bądź osób trzecich. Podstawą przetwarzania może być również udzielona zgoda. Dane przechowujemy tylko do czasu spełnienia celów, dla których je zebraliśmy lub przez okres wymagany przez przepisy prawa. Przekazujemy dane tylko takim odbiorcom, których udział w realizacji celów przetwarzania jest niezbędny, lub które są uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania tych danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania (o ile realizacja tych praw nie będzie w sprzeczności z realizacją celów przetwarzania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i skargi do PUODO, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – prawo do wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do momentu wycofania zgody.

