



- OZNACZENIA**
- ZG zabezpieczenie główne przedlicznikowe
- TL tablica licznikowa pomiaru energii elektrycznej
- WG projektowany pożarowy wyłącznik prądu w skrzynce zamocowanej na zewnętrznej ścianie budynku
- WPP przycisk pożarowego wyłącznika prądu
- TG tablica główna
- TP0..2 tablice bezpiecznikowe piętrowe
- TW tablica bezpiecznikowa wentylacji
- TK tablica bezpiecznikowa kotłowni

NAPIĘCIE ZASILANIA 400/230 V

TYP UZIEMIENIA SYSTEMU TT

ŚRODEK OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM (ochrona dodatkowa) SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

fullbet		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA		
		"FULLBET"		
40-081 KATOWICE ul.Dąbrówki 15/10 tel. (0-32) 258-66-53, 601-41-66-63		fullbet@pro.onet.pl		
TEMAT/OBIKT: Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 33 w Katowicach				
INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH UL.GRAZYŃSKIEGO 5				
TREŚĆ: SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA				
	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Nowak	136/82		-
PROJEKTOWAŁ:				DATA: 2018.01
OPRACOWAŁ:				RYS. NR: 1
SPRAWDZIŁ:	mgr inż Michał Żarnotał	2013/07		

Plik: 000-000

Stadium: PW

Revizja: