

Katowice

dnia

21.V.2019r.

ZALECENIE Nr 13/2019

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ  
GRZEWCO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA  
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 z dnia 23.XII. 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 20.V.2019r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 9/1 Lewiński w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 4

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania w kuchni.
	Z A L E C E N I A
1.	W kuchni piec C.O gaz podłączyć do przewodu kominowego spalinowego w systemie typu LAS w miejsce wlotu.
2.	Przewód kominowy wentylacyjny z kuchni jest drożny.
3.	Dla mieszkania umożliwić stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
4.	Po wykonaniu w/wym zaleceń zgłosić ponownie celem wydania końcowej opinii.

podpis potwierdzający  
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr upr. 585/90

Zbigniew Wątroba  
podpis i pieczęć  
Kierownika RZK

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY  
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9  
tel./fax 32266-60-84; 266-60-85  
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13  
40-093 Katowice, ul. Chopina 9  
tel./fax 32 259-75-14  
NIP: 644-051-38-00

Katowice

dnia

21.V.2019r.

ZALECENIE Nr 13/2019

**USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ  
GRZEWCO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA  
POŻARU I ZATRUCIA.**

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 z dnia 23.XII. 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 20.V.2019r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 9/2 Prokulewicz w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 4

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania w kuchni.
	<b>Z A L E C E N I A</b>
1.	W kuchni piec C.O gaz podłączyć do przewodu kominowego spalinowego w systemie typu LAS w miejsce wlotu.
2.	Przewód kominowy wentylacyjny z kuchni jest drożny.
3.	Dla mieszkania umożliwić stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
4.	Po wykonaniu w/wym zaleceń zgłosić ponownie celem wydania końcowej opinii.

podpis potwierdzający  
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr upr. 1685/90  
Zbigniew Wątroba  
podpis i pieczęć  
Kierownika RZK

POŁOŻENIE PRACY KOMINIARZY  
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9  
tel./fax 32266-60-84; 266-60-85  
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13  
40-003 Katowice, ul. Chopina 9  
tel./fax 32 259-75-14  
~~32 259-75-14~~

Katowice

dnia

21.V.2019r.

ZALECENIE Nr 13/2019

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ  
GRZEWCO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA  
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia  
07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 z dnia 23.XII. 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia  
/sprawdzania w dniu 20.V.2019r. przewodów kominowych w budynku  
przy ulicy Dąbrowskiego 9/4 Korek w Katowicach  
należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 4

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania w kuchni.
	ZALECENIA
1.	W kuchni piec C.O gaz podłączyć do przewodu kominowego spalinowego w systemie typu LAS w miejsce wlotu.
2.	Przewód kominowy wentylacyjny z kuchni jest drożny.
3.	Dla mieszkania umożliwić stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
4.	Po wykonaniu w/wym zaleceń zgłosić ponownie celem wydania końcowej opinii.

podpis potwierdzający  
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr 13/1386/90  
Zbigniew Wątroba

podpis i pieczęć  
Kierownika RZK

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY  
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9  
tel./fax 32266-60-84; 266-60-85  
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13  
40-093 Katowice, ul. Chopina 9  
tel./fax 32 259-75-14  
NIP: 644-051-30-26

Katowice

dnia

21.V.2019r.

ZALECENIE Nr 13/2019

**USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ  
GRZEWCO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA  
POŻARU I ZATRUCIA.**

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 z dnia 23.XII. 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 20.V.2019r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 9/11 Berezowska w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 4

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania w kuchni.
	<b>Z A L E C E N I A</b>
1.	W kuchni piec C.O gaz podłączyć do przewodu kominowego spalinowego w systemie typu LAS w miejsce wlotu.
2.	Przewód kominowy wentylacyjny z kuchni jest drożny.
3.	Dla mieszkania umożliwić stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
4.	Po wykonaniu w/wym zaleceń zgłosić ponownie celem wydania końcowej opinii.

podpis potwierdzający  
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr upr. 835/90  
*Zbigniew Wątrdoba*  
podpis i pieczęć  
Kierownika RZK

Katowice

dnia

21.V.2019r.

ZALECENIE Nr 13/2019

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ  
GRZEWCO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA  
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 z dnia 23.XII. 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 20.V.2019r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Sienkiewicza 13/6 Urbaniak w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 4

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	Z A L E C E N I A
1.	W łazience zlikwidować automat gazowo-kąpielowy i do zwolnionego przewodu kominowego podłączyć piec C.O gaz, tj. do 2-go przewodu kominowego od strony ul. Sienkiewicza.
2.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz zabudować wkład /rury/ kwasoodporny, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
3.	Drzwi łazienki powinny otwierać się na zewnątrz, a u dołu posiadać otwór nawiewny 220 cm <sup>2</sup> .
4.	Przewody kominowe wentylacyjne z kuchni i łazienki są drożne.
5.	Dla mieszkania umożliwić stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
6.	Po wykonaniu w/wym zaleceń zgłosić ponownie celem wydania końcowej opinii.

podpis potwierdzający  
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr upr. 535/90  
Zbigniew Jastrzębski  
podpis i pieczęć  
Kierownika RZK