

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel./fax 32266-60-84 266-60-85
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel./fax 32 259-75-14
REG. SĄD GÓRSKI, KRS 0000000000

Katowice

dnia

28.II.2019r.

ZALECENIE Nr 13/2019


USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia
07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 z dnia 23.XII. 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia
/sprawdzania w dniu 27.II.2019r. przewodów kominowych w budynku
przy ulicy Sienkiewicza 17/1 w Katowicach
należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 4

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania w kuchni.
	Z A L E C E N I A
1.	W kuchni piec C.O gaz podłączyć do przewodu kominowego spalinowego w miejsce wlotu /do komina typu system las/.
2.	Przewód kominowy wentylacyjny z kuchni jest drożny.
3.	Po wykonaniu w/wym zaleceń zgłosić ponownie celem wydania końcowej opinii.

ODDZIAŁ EKSPLOATACJI BUDYNKÓW NR 4
Inspektor ds. Technicznych

Katarzyna Tałaga

07.03.2019r. 
podpis potwierdzający
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upr. 58590

Zbigniew Watroba

podpis i pieczęć
Kierownika RZK

SPOŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel./fax 32266-60-84; 266-60-85
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel./fax 32 259-75-14
NIP: 000 000 000 000

Katowice

dnia 17.V.2018r.

ZALECENIE Nr 13/2018

**USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.**

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 z dnia 23.XII. 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 16.V.2018r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Sienkiewicza 17/3 Wypiór w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 4

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania w kuchni.
	Z A L E C E N I A
1.	W kuchni piec C.O gaz podłączyć do przewodu kominowego spalinowego w miejsce wlotu /do komina typu system las/.
2.	Przewód kominowy wentylacyjny z kuchni jest drożny.
3.	Po wykonaniu w/wym zaleceń zgłosić ponownie celem wydania końcowej opinii.

ODDZIAŁ EKSPLOATACJI BUDYNKÓW NR 4
Inspektor ds. Technicznych

inż. Anna Kotanko
podpis potwierdzający
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr uprawnień 535790

Zbigniew Wątróba
podpis i pieczęć
Kierownika RZK

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel./fax 32266-60-84, 266-60-85
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel./fax 32 259-75-14

Katowice

dnia

28.II.2019r.


ZALECENIE Nr 13/2019

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia
07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 z dnia 23.XII. 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia
/sprawdzania w dniu 27.II.2019r. przewodów kominowych w budynku
przy ulicy Sienkiewicza 17/4 w Katowicach
należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 4

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania w kuchni.
	Z A L E C E N I A
1.	W kuchni piec C.O gaz podłączyć do przewodu kominowego spalinowego w miejsce wlotu /do komina typu system las/.
2.	Przewód kominowy wentylacyjny z kuchni jest drożny.
3.	Po wykonaniu w/wym zaleceń zgłosić ponownie celem wydania końcowej opinii.

ODBIÓR EKSPLOATACJI BUDYNKÓW NR 4
Inspektor ds. Technicznych

07.03.2019r. 
Katarzyna Tala
podpis potwierdzający
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upr. 543/00

Zbigniew Wątroba

podpis i pieczęć
Kierownika RZK

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel./fax 32266-60-84; 266-60-85
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel./fax 32 259-75-14

Katowice

dnia

28.II.2019r.

ZALECENIE Nr 13/2019

**USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.**

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 z dnia 23.XII. 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 27.II.2019r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Sienkiewicza 17/7 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 4

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	Z A L E C E N I A
1.	W łazience piec C.O gaz podłączyć do przewodu kominowego spalinowego w miejsce wlotu /do komina typu system las/.
2.	Przewód kominowy wentylacyjny z łazienki jest drożny.
3.	Po wykonaniu w/wym zaleceń zgłosić ponownie celem wydania końcowej opinii.

ODDZIAŁ EKSPLOATACJI BUDYNKÓW NR 4
Inspektor ds. Technicznych

07.03.2019r. *Katarzyna Palaga*
podpis potwierdzający
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upr. 483/90

Zbigniew Wątroba

podpis i pieczęć
Kierownika RZK



Zakład Kominiarski
Usługi Ogólnobudowlane
Dariusz Mądrała
41-711 Ruda Śl. ul. Szymanowskiego 3/1
NIP: 641-101-40-01
tel. 536-243-173 fax. 32 242 30 75
email: rs.kominiarz@op.pl

Ruda Śląska, 25.02.2019r

Opinia Nr 271/2019

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w budynku położonym w Katowicach przy ul. Piotrowicka 30/1 – p. Trzepizur.

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego nr 179/2006 DARIUSZA MĄDRAŁA w celu:

- I. Kontrola przewodów kominowych, urządzeń grzewczych..
1. W kuchni istnieje możliwość zainstalowania gazowego kotła „CO”, do przewodu kominowego spalinowego w miejsce obecnie użytkowanego przepływowego gazowego ogrzewacza wody.
2. Przewód kominowy spalinowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym kwasoodpornym w systemie SPS.
3. Przewód kominowy spalinowy drożny, ciąg w przewodzie prawidłowy.
4. Przewód kominowy wentylacyjny w kuchni drożny, ciąg w przewodzie prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z roku 2003 oraz Ustawę o Ochronie p. poż. z dnia 23 sierpnia 1991r. z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z roku 2002, oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym również Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków określonej obecnie w Dz. U. Nr 121 poz. 1138, tak że Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w Dz. U. Nr 75 poz. 690 w roku 2002.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla:
KZGM Katowice (EB-5 Administrator) i Zakład Kominiarski j/w.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia..... podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Mistrz Kominiarski
Dariusz Mądrała
Nr uw. 179/2006
(pieczęć i podpis)



Zakład Kominiański
Usługi Ogólnobudowlane
Dariusz Mądrała
41-711 Ruda Śl. ul. Szymanowskiego 3/1
NIP: 641-101-40-01
tel. 536-243-173 fax. 32 242 30 75
email: rs.kominiaarz@op.pl

Ruda Śląska, 25.02.2019r

Opinia Nr 270/2019

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w budynku położonym w Katowicach przy ul. Piotrowicka 30/2 – p. Oleś.

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiańskiego nr 179/2006 DARIUSZA MĄDRALĄ w celu:

- I. Kontrola przewodów kominowych, urządzeń grzewczych..
1. W kuchni istnieje możliwość zainstalowania gazowego kotła „CO”, kocioł należy podłączyć do przewodu kominowego wskazanego na szkicu.
2. Przewód kominowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym kwasoodpornym w systemie SPS. Przewody kominowe skosowane na strychu.
3. Wskazany przewód kominowy drożny, ciąg w przewodzie prawidłowy.
4. Wentylację w kuchni należy podłączyć do przewodu kominowego wskazanego na szkicu
5. Wskazany przewód kominowy drożny, ciąg w przewodzie prawidłowy.
6. Piece grzewcze na paliwo stałe należy zdemontować, wloty po zdemontowanych piecach zabezpieczyć.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z roku 2003 oraz Ustawę o Ochronie p. poż. z dnia 23 sierpnia 1991r. z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z roku 2002, oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym również Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków określonej obecnie w Dz. U. Nr 121 poz. 1138, tak że Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w Dz. U. Nr 75 poz. 690 w roku 2002.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla:
KZGM Katowice (EB-5 Administrator) i Zakład Kominiański j/w.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia..... podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiański)

Dariusz Mądrała

(pieczęć i podpis)



Zakład Kominiarski
Usługi Ogólnobudowlane
Dariusz Mądrala
41-711 Ruda Śl. ul. Szymanowskiego 3/1
NIP: 641-101-40-01
tel. 536-243-173 fax. 32 242 30 75
email: rs.kominiarz@op.pl

Ruda Śląska, 25.02.2019r

Opinia Nr 279/2019

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w budynku położonym w Katowicach przy ul. Piotrowicka 30/5 – p. Stępień.

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego nr 179/2006 DARIUSZA MĄDRALĄ w celu:

I. Kontrola przewodów kominowych, urządzeń grzewczych..

1. Lokator nie udostępnił mieszkania – nie przebywa w miejscu zamieszkania.
2. Brak możliwości przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych
3. Mieszkanie znajduje się na strychu.
4. Istnieje możliwość dobudowania przewodu kominowy przez strop z wyprowadzeniem przewodu ponad dach.
5. Do dobudowanego przewodu kominowego będzie można podłączyć gazowy kocioł „CO” z zamkniętą komorą spalania.
6. Dobudowany przewód kominowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym kwasoodpornym w systemie SPS.
7. W przypadku braku przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu kotła „CO”, przewód należy dobudować.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z roku 2003 oraz Ustawę o Ochronie p. poż. z dnia 23 sierpnia 1991r. z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z roku 2002, oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym również Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków określonej obecnie w Dz. U. Nr 121 poz. 1138, tak że Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w Dz. U. Nr 75 poz. 690 w roku 2002.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla:
KZGM Katowice (EB-5 Administrator) i Zakład Kominiarski j/w.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia..... podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Mistrz Kominiarski
Dariusz Mądrala
Nr upr. 179/2006
.....
(pieczęć i podpis)