

Tychy 17.09.2020 r.

MISTRZ KOMINIARSKI  
Leszek Falarz  
43-100 Tychy ul. Jędrzejowskiej 6  
Tel. 501-424-945  
www.kominiarzslask.pl

## OPINIA nr 1/Dąbrowskiego 9/3/2020 r.

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych oraz określenia warunków dla kotłowni na paliwo gazowe

Po przeprowadzeniu kontroli przewodów kominowych w budynku mieszkalnym  
Dąbrowskiego 9/3,

stwierdzam, że:

*istnieje możliwość podłączenia kotła C.O. gazowego kondensacyjnego w pomieszczeniu kuchni*


W pomieszczeniach, w których mają być zainstalowane kocioł CO, należy wykonać:

- 1) Kocioł C.O. gazowy należy podłączyć do przewodu zaprojektowanego w systemie LAS w miejscu wlotu w kuchni
- 2) Indywidualne podłączenia wentylacji wywiewnej w łazience w górnej części pomieszczenia obecna kratka drożna ciąg prawidłowy

WP4 5M	W.PP 17M	W-P1 14M	W-P2 11M	W-P3 8M
-----------	-------------	-------------	-------------	------------

Wentylacja z kuchni  
2 M-3

Kanał  
nawiewny  
17M



Kanał  
nawiewny  
14M

Kanał  
nawiewny  
8M

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 89, poz. 414) oraz Ustawę O ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy podmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Potwierdzenie odbioru opinii przez właściciela:

Dnia ..... podpis .....

### Uwagi:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych


### Opiniodawca:

(upr. mistrz kominiarski)  
Leszek Falarz  
nr upr. 9985  
nr upr. na stanowisku dozoru  
02/671/9920/15 23/671/9922/16  
nr upr. na stanowisku eksploatacji  
02/671/9919/16 23/671/9921/16

(pieczęć i podpis)

322510788

8.30 -



#### LEGENDA

- B - wylot boczny pod czapą kominową
- G - wylot górny
- N - nasada kominowa
- W - wentylator
- P.G - przepływowy podgrzewacz gazowy
- W.Ł - wentylacja wywiewna łazienka
- W.K - wentylacja wywiewna kuchnia
- C.O. - kocioł gazowy lub węglowy

MISTRZ KAMINIARSKI

*Leszek Bala*

nr upr. 9985

nr upr. na stanowisku dozoru  
02/671/9920/16 03/671/9922/16  
nr upr. na stanowisku eksploatacji  
E2/671/9919/16 E3/671/9921/16