

NZ.231.070.2017.PO

Katowice, dnia 18.08.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wymiana ścian elewacyjnych oraz elementów budynku zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącym w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kossutha 11 w Katowicach.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przekazuje Wykonawcom treść zapytań z dnia 16.08.2017r. i udziela wyjaśnień:

Pytanie:

Proszę o zamieszczenie rysunków technicznych (projektu) platformy dla niepełnosprawnych, ponieważ opis jest niejednoznaczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada rysunków technicznych (projektu) platformy dla niepełnosprawnych. Zadaniem Wykonawcy, opisanym w załączniku „Platforma specyfikacja” stanowiącego część Projektu budowlanego (załącznik nr 7 do SIWZ), jest dobór **wraz z zaprojektowaniem** oraz dostarczenie i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku użytkowego. Zamawiający określił w SIWZ parametry techniczne oraz wymagania dla Wykonawcy platformy dla osób niepełnosprawnych poręczowej (przyschodowej). Zamawiający wymaga, by platforma zaprojektowana przez Wykonawcę spełniała parametry techniczne podane w specyfikacji. Wykonawca wyceni prace związane z zaprojektowaniem oraz dostarczeniem i montażem platformy w pozycji 149 d2 1.1 przedmiaru ”PR Kossutha 11 bud s” stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie:

Proszę o podanie opisu zadaszania nad platformą, informację z jakiego materiału ma być wykonana, oraz uzupełnienie wymiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zadaszania nad platformą.

Pytanie:

Proszę o podanie wymiarów grubości tafli szklanych dla zadaszeń nad wejściami.

Odpowiedź:

Grubość tafli szklanych dla zadaszeń nad wejściami do budynku powinna wynosić 12 mm.

Zamawiający informuje, że miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Otrzymują:

- Wszyscy uczestnicy postępowania,
- NZ – a/a.

Sporządził: Przemysław Olszewski, tel. 32/416 31 68

DYREKTOR

mgr inż. Barbara Oborny



Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice
skr. poczt. 334

tel.: 32 258 20 21 do 25
faks: 32 258 20 25
NIP 634 269 76 80

www: <http://kzgm.katowice.pl>
email: poczta@kzgm.katowice.pl
REGON 241031620