

Katowice, 31 października 2017 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.) i art. 6a ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 736 z późn. zm.), w związku z zapisami §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 czerwca 2017 roku złożonego przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu zapewnienia drogi pożarowej do budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 42, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych budynku biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Warszawskiej 42...*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - mgr. inż. Marcina Wyrzykowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Mieczysława Radomskiego,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagania zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego występowania pomiędzy budynkiem a drogą pożarową drzew o wysokości powyżej 3m (§12 ust. 2) i spełnienia tego wymagania w sposób zapewniający niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wskazany w przedłożonym opracowaniu, a w szczególności wskutek wykonania zaleceń wynikających z postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 12 października 2017 r., znak WZ.5595.1.186.2017.ZR, zmierzających do poprawy warunków ewakuacji w budynku.

Pozostałe wymagania, należy spełnić w sposób zgodny z wymienionym na wstępie rozporządzeniem MSWiA.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126§4 i art. 107§4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

Otrzymują:

- 1) Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach
ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice (+1 egzemplarz)

Do wiadomości:

- 2) KM PSP Katowice (+1 egzemplarz ekspertyzy)
- 3) WZ KW PSP - a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy)



Jacek Kleszczewski
brzg. mgr inż. Jacek Kleszczewski