



Wyjaśnienia treści Specyfikacji Konkursu

Kompleksowy remont - wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ulicy Komandorskiej 2 w Katowicach.

Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, zgodnie z Rozdziałem VI ust. 5 Specyfikacji konkursu przekazuje treść zapytania oraz udziela odpowiedzi oraz działając na podstawie Zarządzenia DN/31/2015 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy nie podlegające prawu zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Pytanie nr 1:

Dział nr 2 montaż skrzynek pkt 9 i 10 – czy posiadają Państwo schemat ideowy tablic licznikowych, w jakiej klasie izolacji mają być wykonane oraz jaki typ: pt czy nt, jakiej wartości bezpieczniki mają być użyte-etimat(brak wartości)? – konieczne do wykonania rzetelnej wyceny i ujednolicenia w co każda tablica ma być wyposażona.

Odpowiedź:

KZGM w Katowicach nie jest w posiadaniu schematu, 1 klasa, pt, wartości zabezpieczeń w zależności od zastosowanych aktualnie.

Pytanie nr 2:

Dział nr 2 montaż skrzynek pkt 11– czy posiadają Państwo schemat ideowy tablic administracyjnych, w jakiej klasie izolacji ma być wykonana oraz jaki typ: pt czy nt, jaki duży ma być wyłącznik główny (100,125,160 itp.) (brak wartości), jaki typ gniazda-1f czy 3f?– konieczne do wykonania rzetelnej wyceny i ujednolicenia w co tablica ma być wyposażona.

Odpowiedź:

KZGM w Katowicach nie jest w posiadaniu schematu, 1 klasa, pt, 125A.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z przepisami ppoż. od 1 kwietnia zmieniły się przepisy co do wyłącznika PPOŻ – wymagane dokumenty CNBOP celem odbioru przez strażaka – czy Państwo wymagają takich dokumentów na wyłącznik ppoż.?

Odpowiedź:

Nie wymagamy, nie jest przewidziany odbiór przez strażaka.

Pytanie nr 4:

Dział nr 2 montaż skrzynek pkt 12– czy posiadają Państwo schemat ideowy tablicy PPOŻ, w jakiej klasie izolacji mają być wykonane oraz jaki typ: pt czy nt, jaki duży ma być wyłącznik główny (100,125,160 itp.)(brak wartości)?– konieczne do wykonania rzetelnej wyceny i ujednolicenia w co tablica ma być wyposażona.

Odpowiedź:

KZGM w Katowicach nie jest w posiadaniu schematu, 1 klasa, pt, 125A.

Pytanie nr 5:

Dział nr 3 rozdzielnicze mieszkaniowe pkt 15– czy posiadają Państwo schemat ideowy każdej z tablic lokatorskich, w jakiej klasie izolacji mają być wykonane oraz jaki typ: pt czy nt , jakie wyłączniki nadprądowe mają być użyte (B,C, 10A,16A,20A - brak wartości)?– konieczne do wykonania rzetelnej wyceny i ujednolicenia w co każda tablica ma być wyposażona.

Odpowiedź:

KZGM w Katowicach nie jest w posiadaniu schematu, 1 bądź 2, nt, w zależności od zastosowanych aktualnie.

Pytanie nr 6:

Dział nr 1 WLZ pkt 4 – Jaki kabel ma być użyty do zasilania YKY 4x25 czy YKY 5x25 gdyż pozycja 4 nie jest jednoznaczna w kosztorysie ath, proszę o informację?

Odpowiedź:

Od ZK do głównego wyłącznika YKY 4x25.

Jednocześnie polecamy wykonanie wizji lokalnej na miejscu, w celu uzyskania odpowiedzi na część pytań. Budynek jest ogólnodostępny, więc można go obejrzeć.

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Marcin Gawlik

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania,
- NZ – a/a.

Sporządził: Jacek Świerczyński

Informacja dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez KZGM w Katowicach: Administratorem Danych Osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z/s 40-126 Katowice ul.Grażyńskiego 5, skr. pocztowa 334, tel:32 258 20 21 do 25, fax: 32 258 20 25, NIP: 634 269 76 80, REGON: 241031620.



Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: **IOD@kzgm.katowice.pl**. Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania określonych prawem obowiązków i uprawnień, realizacji zawartych umów oraz gdy jest to niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. Możemy także przetwarzać dane w celu ochrony żywotnych interesów Państwa bądź osób trzecich. Podstawą przetwarzania może być również udzielona zgoda. Dane przechowujemy tylko do czasu spełnienia celów, dla których je zebraliśmy lub przez okres wymagany przez przepisy prawa. Przekazemy dane tylko takim odbiorcom, których udział w realizacji celów przetwarzania jest niezbędny, lub które są uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania tych danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania (o ile realizacja tych praw nie będzie w sprzeczności z realizacją celów przetwarzania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i skargi do PUODO, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – prawo do wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do momentu wycofania zgody.